TAKTON

INSTALLATION
DTP 107

EN For connection to Global Pro, Erco, Staff, Hoffmeister, Iguzzini and Eutrac 3-circuit tracks. Not dimmable.

SV För anslutning till Global Pro, Erco, Staff, Hoffmeister, Iguzzini och Eutrac 3-kretsspår. Inte dimbar.

FI Yhdistettäväksi Global Pro, Erco, Staff, Hoffmeister, Iguzzini ja Eutrac 3-piiriraitoihin. Ei himmennettävä.



1 – 4 · Mounting steps





www TAKTON.EE

Ceiling orientation

EN ENGLISH

1. Installation

1A — Select desired circuit 1, 2 or 3. Circuit may also be selected after fastening.

1B — Insert the track adaptor into the track and rotate the head as shown.

1C — To remove, rotate as shown.

2. Ceiling mounting

Only suitable for ceiling-mounted track.

3. Max luminaires per MCB

Table for the max quantity of luminaires per Miniature Circuit Breaker. Slow-blow fuses are highly recommended.

SV SVENSKA

1. Installation

1A — Välj önskad krets 1, 2 eller 3. Kretsen kan också väljas efter fästning.

1B — Sätt in spåradaptern i spåret och rotera huvudet som visas.

1C — Ta bort genom att rotera som visas.

2. Takmontering

Endast lämplig för takmonterad skena.

3. Max armaturer per MCB

Tabell för maximal mängd armaturer per miniatyrbrytare. Långsamblåsande säkringar rekommenderas starkt.

FI SUOMI

1. Asennus

1A — Valitse haluttu piiri 1, 2 tai 3. Piiri voidaan valita myös kiinnityksen jälkeen.

1B — Aseta radan sovitin raitaan ja käännä päätä kuvan osoittamalla tavalla.

1C — Poista kiertämällä kuvan osoittamalla tavalla.

2. Kattoasennus

Soveltuu vain kattoon kiinnitettävälle kiskolle.

3. Enimmäismäärä valaisimia / MCB

Taulukko valaisimien enimmäismäärästä pienoiskatkaisijaa kohden. Hitaita sulakkeita suositellaan.

Ambient temperature — max. 25 °C. This information should be passed on to the user of the installation.

Omgivningstemperatur — max. 25 °C. Denna information bör ges till användaren av installationen.

Ympäristön lämpötila — enint. 25 °C. Nämä tiedot on aiheellista antaa asennuksen käyttäjälle.